



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Ταχ.Δ/ση: ΑΜΦΙΣΣΑ
Ταχ. Κώδικας: 33 100
Πληροφορίες : Ν. Λύτρας
Τηλ. 2265350799
Φ 400

Άμφισσα 30 Σεπτεμβρίου 2024

Αρ.Πρωτ. 1432

- ΠΡΟΣ :1. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Λ. ΣΑΛΩΝΩΝ 20 / 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
2. ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ / Δ/ΝΣΗ Υ.ΔΟΜ
ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 31 / 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
3. ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΠΛ. ΚΕΧΑΓΙΑ / 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
4. Δ/ΤΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Ι. ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 16 / 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
5. ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΜΙΚΤΟΥ ΓΙΑΤΖΕΙΟΥ – ΔΕΛΜΟΥΖΕΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Ι. ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 16 / 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
6. ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΡΗΓΑ ΚΟΝΤΟΡΗΓΑ 10 / 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
7. Α.Τ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ / 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ

ΚΟΙΝ.: Σ.Α. ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 31 / 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ

ΘΕΜΑ: «Αποστολή Έκθεσης της Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμορρόπων Κατασκευών»

ΣΧΕΤ.: α) Η από 16-09-2024 Έκθεση της Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμορρόπων Κατασκευών Π.Ε. Φωκίδας.

β) Το υπ' αριθμ. 565/23-07-2024 έγγραφο του Ειρηνοδικείου Άμφισσας σχετικά με την υπ' αριθμ. ΕΓ1-2023/192/2023 Παραγγελία της κ. Εισαγγελέως Πρωτοδικών Άμφισσας

Σας αποστέλλουμε την ανωτέρω –α- σχετική έκθεση προκειμένου να προβείτε άμεσα στις ενέργειες που αναφέρονται σε αυτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το παρόν κοινοποιείται στο Σ.Α. Π.Ε. Φωκίδας, σύμφωνα με την παρ. 5.β.ββ του αρθ. 6 του Ν. 4495/2017.

Συνημμένα : Φωτοαντίγραφο της –α- σχετικής Έκθεσης της Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμορρόπων Κατασκευών

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/σης ΥΔΟΜ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ε.Δ.
1. Χρ. Αρχείο
2. Ν. Λύτρας

30/9/24
ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ
ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΠΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 31
Ταχ. Κώδικας : 33100 Άμφισσα
Πληροφορίες : Ν. Λύτρας
Τηλέφωνο : 2265350799

ΑΜΦΙΣΣΑ 16-09-2024

ΠΡΟΣ :

1. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Λ. ΣΑΛΩΝΩΝ 20 / 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
2. ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ / Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΠΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 31 / 33100 Άμφισσα
3. ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΠΛ. ΚΕΧΑΓΙΑ / 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
4. Δ/ΤΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Ι. ΠΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 16 / 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
5. ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΜΙΚΤΟΥ ΓΙΑΤΖΕΙΟΥ – ΔΕΛΜΟΥΖΕΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Ι. ΠΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 16 / 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
6. ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΡΗΓΑ ΚΟΝΤΟΡΗΓΑ 10 / 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
7. Α.Τ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ / 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87^Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 13/22-04-1929 (ΦΕΚ 153/Α/22-4-1929) περί επικίνδυνων οικοδομών όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 42 του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011)
3. Την υπ' αριθμ. 3931/218317/2018/28-02-2019 (ΑΔΑ: 9Ε5ΜΟ10-ΥΔΧ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας περί συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κατασκευών του άρθ. 7 του ΠΔ/13-4-1929 (ΦΕΚ 153/Α/13-4-1929) "Περί επικινδύνων οικοδομών", στην ΠΕ Φωκίδας.
4. Την υπ' αριθμ. 713/44126/24-04-2019 (ΑΔΑ: 699ΤΟΡ10-Ι6Ξ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας περί τροποποίησης της ανωτέρω απόφασης.
5. Το υπ' αριθμ. 565/23-07-2024 έγγραφο του Ειρηνοδικείου Άμφισσας σχετικά με την υπ' αριθμ. ΕΓ1-2023/192/2023 Παραγγελία της κας Εισαγγελέως Πρωτοδικών Άμφισσας

Οι :

- α) Νικόλαος Λύτρας ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός υπάλληλος της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Δελφών
- β) Χρήστος Κόκκινος Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών και
- γ) Ιωάννης Ροπακάς ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός εκπρόσωπος του ΤΕΕ (αναπληρωματικό μέλος)
ως μέλη της Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κατασκευών για την Π.Ε. Φωκίδας βασει των -3- και -4- σχετικών αποφάσεων, ύστερα από αυτοψία που έγινε

στις 16-09-2024 μετά από προφορική πρόσκληση του –α- μέλους της Επιτροπής, προκειμένου να ελεγχθεί η στατική κατάσταση του Μικτού Γιάγτζειου – Δελμούζειου Γυμνασίου Άμφισσας (νέα πτέρυγα), εντός του σχεδίου πόλεως Άμφισσας του Δήμου Δελφών επί των οδών Γιδόγιαννου, Λιανολοπούλου, Δελμούζου και Κορδώνη, διαπίστωσαν τα ακόλουθα:

Η νέα πτέρυγα του Μικτού Γιάγτζειου – Δελμούζειου Γυμνασίου Άμφισσας είναι κατασκευασμένη με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και αναπτύσσεται σε δύο ορόφους 898,40 τ.μ. ανά επίπεδο. Το κτίριο έχει κατασκευαστεί σε φάσεις από το έτος 1955 έως το 1970 περίπου.

Από τον μακροσκοπικό έλεγχο της επιτροπής κρίνεται ότι το κτίριο δεν είναι ετοιμόρροπο καθώς δεν προκύπτει να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις κινδύνου εκδηλούμενου δια σημαντικών καθιζήσεων, παρεκκλίσεων, αποσύνθεσης μάζας φερόντων στοιχείων και τοιχοποιίας και ρωγμών δηλωτικών στατικής ανεπάρκειας σε σημείο επικίνδυνο (ΠΔ 13/4/1929 ΦΕΚ 153/Α/22-4-29, άρθρο 1).

Πέραν τούτου όμως από τον μακροσκοπικό έλεγχο διαπιστώθηκε η ύπαρξη ρηγματώσεων στα υποστυλώματα του ισόγειου και του 1^{ου} ορόφου κυρίως αυτών που βρίσκονται προς το προαύλιο του σχολείου και στο χώρο του γυμναστηρίου στο ισόγειο (το βάθος των οποίων στην παρούσα φάση δεν μπορεί να διερευνηθεί) με τοπική αποκόλληση των επιχρισμάτων και της επικάλυψης από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοπική οξείδωση του οπλισμού. Επίσης διαπιστώθηκε αποκόλληση επιχρισμάτων και επικάλυψης από οπλισμένο σκυρόδεμα σε δοκούς με οξείδωση του οπλισμού. Στα στοιχεία που έχουν διαπιστωθεί τα ανωτέρω υπάρχουν σαθρά τμήματα τα οποία δημιουργούν επικινδυνότητα από ενδεχόμενη πτώση των τμημάτων αυτών.

Στο κτίριο υπάρχουν τμηματικές αποκαταστάσεις επιχρισμάτων και επικάλυψης οπλισμού σε υποστυλώματα και δοκούς κατά το πρόσφατο παρελθόν.

Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω διαπιστώσεων προτείνεται η περαιτέρω διερεύνηση και αποκατάσταση των βλαβών βάσει μελέτης για την βελτίωση της στατικής επάρκειας του κτιρίου, με σκοπό την αποφυγή της εξέλιξης των φαινομένων και με ενδεχόμενες επιπλέον δυσμενείς συνέπειες, από τον αρμόδιο φορέα.

Άμεσα πρέπει να απομακρυνθούν τα σαθρά τμήματα επιχρισμάτων και οπλισμένου σκυροδέματος, για την αποφυγή πτώσης με ενδεχόμενη πρόκληση ατυχήματος.

Οι προτεινόμενες ενέργειες – επεμβάσεις θα πρέπει να γίνουν από τον φορέα συντήρησης των σχολικών μονάδων λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ και ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΕ 3 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΠΑΚΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ